Государственное казённое общеобразовательное учреждение Ленинградской области
«Сосновоборская школа, реализующая адаптированные образовательные программы»
(ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа»)

УТВЕРЖДЕНО
приказом № 02-о/д
от «27» января 2016 года

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
в помещении № 26 (склад)

В помещении запрещается хранение личных вещей, посторонних предметов, пустой тары, отходов, ветоши и т.п. Не допускается хранение легко воспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте.
Подходы к средствам пожаротушения, а также эвакуационные пути необходимо держать свободными.
Запрещается пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок, из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений.

В помещении запрещается пользоваться поврежденными розетками, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией

В помещении запрещено курение, применение открытого огня. Огневые (сварочные и др.) работы допускаются только после оформления разрешения установленной формы);
Запрещается производить уборку с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, загромождать мебелью, оборудованием выходы на эвакуационные пути.
Подходы к средствам пожаротушения, а также эвакуационные пути необходимо держать свободными.

При возникновении пожара необходимо:

- немедленно оповестить руководителя по тел. 8 (921) 402-42-97;
  - службу МЧС – 01 или 2-27-69
- отключить электроэнергию
- закрыть окна и двери, отключить кондиционеры и вентиляцию;

(Помните, что приток воздуха и его движение значительно увеличивает горение!);

- приступить к тушению очага загорания при помощи огнетушителя, находящегося на складе. В случае небольшого пламени - накрыть очаг плотной тканью;
- при невозможности ликвидации загорания своими силами при быстром распространении огня и дыма необходимо немедленно приступить к эвакуации.

После окончания рабочего дня ответственный за пожарную безопасность, дежурный администратор последним покидающий помещение, обязан осмотреть помещение и убедиться в его пожаробезопасном состоянии: проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, установить нет ли дыма, запаха гари, отключить свет и электроэнергию, закрыть окна, помещение запереть и сдать ключи, повесив на щиток.
За невыполнение данной инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.