

Регистрационный № _____
« ____ » _____ 20 ____ г.

Государственное казённое общеобразовательное учреждение Ленинградской области
«Сосновоборская школа, реализующая адаптированные образовательные программы»
(ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа»)

РАССМОТРЕНО
на собрании трудового коллектива
протокол № 2
от «26» января 2016 года.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 2 -о/д
ГКОУ ЛО «Сосновоборская
специальная школа»
от «27» января 2016 года

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности

в ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа»

1. Общие требования безопасности

Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников учреждения. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).

Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.

В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или стационарно устанавливаемых стойках.

Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, устанавливаемого нормами проектирования.

С учащимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

К работе в образовательном учреждении допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обученные, прошедшие вводный инструктаж.

Периодический инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев. Допуск работника к самостоятельной работе производится после проведения и проверки знаний настоящей инструкции.

Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников учреждения.

За невыполнение требований данной инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.

2. Правила пожарной безопасности

Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Сжигание отходов разрешается не ближе 50 м от здания в специально отведенном для этих целей месте и должна производиться под контролем обслуживающего персонала.

Запрещается:

- использовать чердак для хранения мебели и других материалов;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- устанавливать глухие решетки на окнах и приемах у окон подвалов;
- хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электросчетчиков, выгороженных
- перегородками из негорючих материалов;

- устраивать в тамбурах выходов хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.

При эксплуатации электроустановок **запрещается:**

- использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками;
- обёртывать электролампы и светильники, тканью и другими горючими материалами;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из негорючих материалов;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

Каждый работник учреждения образования должен знать на своем рабочем месте, участке места расположения средств пожарной сигнализации и уметь пользоваться ими.

Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара (пожарных кранов, огнетушителей, бочек с водой, лопат и т.п.) и уметь пользоваться ими.

Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению.

Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте допускается только в закрытой небыющей таре и не более сменной потребности; по окончании работы жидкости убрать в специальные для их хранения места.

Куриль разрешается только в специально отведенных для этого местах.

Электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности. По окончании сварки (резки) проверять отсутствие источников загорания.

3. Действия в случае пожара

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- 1. немедленное сообщить в ближайшую часть по телефону 01 (при этом необходимо назвать адрес Учреждения, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию)
- 2. доложить о случившемся членам администрации Учреждения;
- 3. принять посильные меры по эвакуации обучающихся и сотрудников Учреждения. Эвакуацию нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня;

Для встречи вызванной пожарной команды выделить из персонала дружины лицо, которое должно проинформировать начальника пожарной команды о том, все ли люди эвакуированы и в каких помещениях еще остались. Руководитель учреждения организует эвакуацию детей и сотрудников, тушение пожара до прибытия пожарной машины.

№ п/п	Последовательность действий	Ответственные лица
1	Сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства Учреждения.	Дежурный администратор, другие лица, обнаружившие пожар
2	Эвакуация обучающихся и персонала школы, принятие мер к защите материальных ценностей.	Администрация и сотрудники Учреждения.
3	Отключение электроэнергии, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.	Заместитель директора по хозяйственной части, заместитель директора по безопасности.
4	Осуществление общего руководства по тушению пожара первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделения пожарной охраны при обеспечении требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении	Заместитель директора по безопасности.

	пожара.	
5	Встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.	Руководитель Учреждения, члены администрации.
6	Сбор эвакуированных в установленном месте, проверка наличия обучающихся и работников, доклад администрации Учреждения о результатах эвакуации.	Администрация и работники Учреждения.

Правила использования огнетушителей марки ОП-4(з)-АВСЕ:

- огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения начинающих и небольших очагов пожаров, в том числе воспламеняющихся жидкостей.
- Порядок приведения в действие огнетушителя ОП-4(з)-АВСЕ:
- подвести огнетушитель к очагу пожара не более чем на 1 м;
- сорвать пломбу и выдернуть чеку;
- с расстояния 3-5 метра направить шланг на огонь и нажать ручку;

Огнетушитель пригоден для тушения твёрдых горючих веществ (А), горючих жидкостей (В), горючих газов (С), электрооборудования под напряжением до 1кВ.

4. По окончании работы, перед закрытием помещений:

Отключить электронагревательные приборы (сушильные шкафы, плитки, чайники, кипятильники и т.п.), силовую и осветительную электросеть (за исключением дежурного освещения).

Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн и т.п., обратить внимание на отсутствие горящих окурков, спичек.

Установить, нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других признаков загорания.

Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации при пожаре.

Обеспечить свободный проход (подход) к средствам пожаротушения, инвентарю и средствам пожарной сигнализации.