

АКТ ПРОВЕРКИ

холодильного оборудования
в ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа»
г. Сосновый Бор

Комиссия в составе: индивидуального предпринимателя
Сафина Раифа Шагидавлятовича, мастера Осыкина В.А., произвела
проверку холодильного оборудования в ГКОУ ЛО
«Сосновоборская специальная школа» г. Сосновый Бор

Комиссия установила:

Холодильное оборудование:

Шкаф холодильный стекло	«ПОЛАЙР» DM 129 Еко, 2009 г.	2 шт.	Годен к эксплуатации	t° +4°
Холодильный шкаф стекло	«Bonvini» 350 BGK. 2013 г.	2 шт.	Годен к эксплуатации	t° +4°
Морозильная камера	Indesit SFR 167, 2009 г.	1 шт.	Годен к эксплуатации	t° - 18°
Холодильник шкаф	Solo -0.5 с глухой дверью, 2013 г.	1 шт.	Годен к эксплуатации	t° +3°
Холодильник	DAEWOO FR 061A, 2010 г.	1 шт.	Годен к эксплуатации	t° +5°
Холодильный шкаф	DM-132/2-ECO, 2013 г.	1 шт.	Годен к эксплуатации	t° +3°
Холодильник бытовой	«Саратов» 1614М, 1994 г.	1 шт.	Годен к эксплуатации	t° +5°

в ГКОУ «Сосновоборская специальная школа» г. Сосновый
Бор исправно, параметры соответствуют ТУ, пригодно к
эксплуатации в новом учебном 2018-2019 г.г.

Индивидуальный предприниматель:

Р.Ш.Сафин

Мастер

Осыкин В.А.



18.07.2018 г.

АКТ ПРОВЕРКИ

машины фронтальной посудомоечной МПК-500Ф-02
в ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа»
города Сосновый Бор

Комиссия в составе: индивидуального предпринимателя
Сафина Раифа Шагидавлятовича, мастера Осыкина В.А., произвела
проверку технологического оборудования в ГКОУ ЛО
«Сосновоборская специальная школа»
г. Сосновый Бор

Комиссия установила:

1. Машина фронтальная посудомоечная МПК-500Ф-02
в ГКОУ «Сосновоборская специальная школа г. Сосновый
Бор исправна, параметры соответствуют ТУ, пригодна к
эксплуатации в новом учебном 2018-2019 г.г.

Индивидуальный предприниматель: Сафин Р.Ш.

Мастер

Осыкин В.А.

18.07.2018 г.



АКТ ПРОВЕРКИ
холодильного оборудования
в ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа»
г. Сосновый Бор

Комиссия в составе: индивидуального предпринимателя Сафина Раифа Шагидавлятовича, мастера Осыкина В.А., произвела проверку холодильного оборудования в ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» г. Сосновый Бор

Комиссия установила:

Холодильное оборудование:

Шкаф холодильный стекло	«ПОЛАИР» DM 129 Еко, 2009 г.	2 шт.	Годен к эксплуатации	t° +4°
Холодильный шкаф стекло	«Bonvini» 350 BGK.2013 г.	2 шт.	Годен к эксплуатации	t° +4°
Морозильная камера	Indesit SFR 167, 2009 г.	1 шт.	Годен к эксплуатации	t° - 18°
Холодильник шкаф	Solo -0.5 с глухой дверью, 2013 г.	1 шт.	Годен к эксплуатации	t° +3°
Холодильник	DAEWOO FR 061A, 2010 г.	1 шт.	Годен к эксплуатации	t° +5°
Холодильный шкаф	DM-132/2-ECO, 2013 г.	1 шт.	Годен к эксплуатации	t° +3°
Холодильник бытовой	«Саратов» 1614M, 1994 г.	1 шт.	Годен к эксплуатации	t° +5°

в ГКОУ «Сосновоборская специальная школа» г. Сосновый Бор исправно, параметры соответствуют ТУ, пригодно к эксплуатации в новом учебном 2018-2019 г.г.

Индивидуальный предприниматель: Р.Ш.Сафин

Мастер

Осыкин В.А.



18.07.2018 г.