

А К Т
ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г. Сосновый Бор

«14» июля 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, приемочная комиссия в составе:

Председателя комиссии, представителя Заказчика – Директор ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» Туранова Л.А.

Представителей:

Подрядчика – Генеральный директор ООО «ПЕЛЕН» Елагин А.А.,

Представитель обслуживающей организации – ген. директор ООО «Сен-Сервис» Санженин В.С.

произвели осмотр и приемку работ после выполнение работ по ремонту (замене) системы автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре в двух отдельно стоящих зданиях (хоз.корпус, сарай), подвал основного здания на территории ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 6.

Работы выполнены ООО «ПЕЛЕН» по Договору №14032017/2 от 03 апреля 2017 г.

Осмотром установлено, что все работы по ремонту (замене) системы автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре в двух отдельно стоящих зданиях (хоз.корпус, сарай), подвал основного здания на территории ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» выполнены в соответствии с Договором №14032017/2 от 03 апреля 2017 г., с оценкой качества работ хорошо.

В соответствии с Договором №14032017/2 от 03 апреля 2017 г. составляет: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 38 135 рублей 59 копеек. Фактическая стоимость выполненных работ: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 38 135 рублей 59 копеек.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ: Объект принят в эксплуатацию.

Заказчик

Туранова Л.А.

Подрядчик

Елагин А.А.

Обслуживающая

организация

Санженин В.С.



АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

г. Сосновый Бор

« 14 » апреля 2017 г.

Объект: помещения первого и второго этажей здания ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа»

Адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 6.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Представителя Заказчика – Директор ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа»
Туранова Л.А.

Представителя Подрядчика – Генеральный директор ООО «ПЕЛЕН» Елагин А.А.

произвела осмотр, выполненных работ ООО «ПЕЛЕН» и составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: пробивка отверстий и установка закладных деталей (гильз) в перегородках (стенах) и межэтажных перекрытиях диаметром до 22 мм, прокладка кабельных трасс в гофре, затяжка кабеля в гофру.

2. Работы выполнены в соответствии с Договором подряда №14032017/1 от 03 апреля 2017 г.

3. При выполнении работ применялись:

- Трубы гофрированные для электропроводки, диаметром 20 мм, Сертификат С-RU.ПБ25.В.02587;

- Кабель КПСЭнг-FRLSLTx 1x2x0,5, Сертификат С-RU.ПБ20.В.00182;

4. При выполнении работ отсутствуют отклонения от условий Договора на выполнение работ.

5. Даты: начала работ: « 18 » апреля 2017 г.

окончания работ: « 14 » апреля 2017 г.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Работы выполнены в соответствии с Договором подряда, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре в помещениях первого и второго этажей здания ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 6.

Представитель Заказчика:

Директор ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа»  /Туранова Л.А./

Представитель Подрядчика:

Генеральный директор ООО «ПЕЛЕН»  /Елагин А.А./



АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

г. Сосновый Бор

« 14 » мая 2017 г.

Объект: два отдельно стоящих здания (хоз.корпус, сарай), подвал основного здания на территории ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа»

Адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 6.

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Представителя Заказчика – Директор ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» Туранова Л.А.

Представителя Подрядчика – Генеральный директор ООО «ПЕЛЕН» Елагин А.А.

произвела осмотр, выполненных работ ООО «ПЕЛЕН» и составила настоящий Акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: пробивка отверстий и установка закладных деталей (гильз) в перегородках (стенах) и межэтажных перекрытиях диаметром до 22 мм, прокладка кабельных трасс.

2. Работы выполнены в соответствии с Договором подряда №14032017/2 от 03 апреля 2017 г.

3. При выполнении работ применялись:

- Кабель КПСЭнг-FRLSLTx 1x2x0,5, Сертификат С-RU.ПБ20.В.00182;

- Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5ок, Сертификат С-RU.ПБ57.В.02475;

4. При выполнении работ отсутствуют отклонения от условий Договора на выполнение работ.

5. Даты: начала работ: « 18 » апреля 2017 г.

окончания работ: « 14 » мая 2017 г.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Работы выполнены в соответствии с Договором подряда, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре в двух отдельно стоящих зданиях (хоз.корпус, сарай), подвал основного здания на территории ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 6.

Представитель Заказчика:

Директор ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа»

/Туранова Л.А./

Представитель Подрядчика:

Генеральный директор ООО «ПЕЛЕН»

/Елагин А.А./



А К Т
об окончании монтажных работ

г. Сосновый Бор

« 14 » июль 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, приемочная комиссия в составе:

Председателя комиссии, представителя Заказчика – Директор ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» Туранова Л.А.

Представителей:

Подрядчика – Генеральный директор ООО «ПЕЛЕН» Елагин А.А.,

Представитель обслуживающей организации – ООО «КС-Сервис» Санкт-Петербург

УСТАНОВИЛА:

1. Монтажной организацией предъявлены к приемке технические средства:

№ п/п	Наименование прибора, технических средств	Кол-во, шт.	Примечание
1.	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А	20	
2.	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-ЗАМ	7	
3.	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)	7	
4.	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"	1	
5.	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"	1	
6.	Сирена сигнальная, марка "Иволга"	5	
7.	Блок питания БРП 12/3/14	1	
8.	Батарея аккумуляторная АКБ 7А/ч	2	
9.	Повторитель интерфейсов радиоканальный, марка "С2000-РПИ"	1	

смонтированные в двух отдельно стоящих зданиях (хоз.корпус, сарай), подвал основного здания на территории ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 6 в соответствии с Договором №14032017/2 от 03 апреля 2017 г.

2. Монтажные работы выполнены ООО «ПЕЛЕН»

3. Начало работ " 18 " апрель 2017 г.

Окончание работ " 14 " июль 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Работы по ремонту (замене) системы автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре выполненные в соответствии с Договором №14032017/2 от 03 апреля 2017 г., стандартами, строительными нормами и правилами. Технические средства системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, предъявленные к приемке, считать принятой с "___" _____ 2017 г. для пуска наладочных работ.

Председатель приемочной комиссии, представитель Заказчика:

/Туранова Л.А./

Члены комиссии:

/Елагин А.А./



/Санжеев В.С./

**Акт
приемки-передачи технической документации на оборудование**

г. Сосновый Бор

« 14 » нояб 2017 г.

Объект: два отдельно стоящих здания (хоз.корпус, сарай), подвал основного здания на территории ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа»
Адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинская, д. 6.

Выполняемые работы: по ремонту (замене) системы автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре.

ООО «ПЕЛЕН» передает оригиналы паспортов и заверенные копии сертификатов на оборудование системы автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре:

№ п / п	Наименование документа	Прибор, кабельная продукция	Кол-во, шт.	Примечание
1.	паспорт сертификат	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А	2/1	
2.	паспорт сертификат	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-ЗАМ	1/1	
3.	паспорт сертификат	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)	3/1	
4.	паспорт сертификат	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"	-/1	
5.	паспорт сертификат	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"	1/1	
6.	паспорт сертификат	Сирена сигнальная, марка "Иволга"	-/1	
7.	сертификат	Блок питания БРП 12/3/14	1/1	
8.	сертификат	Батарея аккумуляторная АКБ 7А/ч	-/1	
9.	сертификат	Повторитель интерфейсов радиоканальный, марка "С2000-РПИ"	1/1	
10.	сертификат	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5ок	1	
11.	сертификат	Кабель-канал (короб) 20x10 мм, длина 2 м Кабель-канал (короб) 40x25 мм, длина 2 м	1	
12.	сертификат	Кабель КПСЭнг- FRLS 1x1x2x0,5	1	

Представитель Подрядчика:

Генеральный директор ООО «ПЕЛЕН»  /Елагин А.А./

Представитель Заказчика:

Директор ГКОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа»  /Туранова Л.А./