

енте прошито,
креплено печатью

____ листов

Зарегистрирована

Отделом надзорной деятельности г.Сосновый Бор

УНД и ПР Главного управления МЧС России

по Ленинградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«26» 03 2021 г.

Регистрационный №

41-4546-ТОЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

Ф 4.1

(Функциональное назначение;

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской области
«Сосновоборская школа, реализующая адаптированные образовательные программы»
(ГБОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа»).

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты

Комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области

(Указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося
собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном
федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер 1024701762348
записи о государственной регистрации
юридического лица

Идентификационный номер налогоплательщика

4714014609

Место нахождения объекта защиты

188540, Ленинградская область, г.
Сосновый Бор, ул. Ленинская д.6,

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс
юридического (физического) лица (при наличии),
которому принадлежит объект защиты

188540, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Ленинская д.6,
а/я 73/5

Факс/тел.8 (81369) 2-26-01
specschool_bor@mail.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию,
проведении реконструкции, капитального ремонта,
изменении класса функциональной пожарной
опасности (для объектов защиты, введенных в
эксплуатацию)

В 1993г. объект защиты введен в
эксплуатацию. Здание 1963г.
постройки, реконструкция не
проводилась, капитальный ремонт
не проводился, класс
функциональной пожарной
опасности не менялся.

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по
реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	

1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 4.1
1.4	Высота здания	6 метров
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	Не более 320 кв.м первый этаж, не более 160 кв.м пожарный отсек второго этажа
1.7	Объем здания	691.9 м ³
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	—
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая пожарная сигнализация (УАПС) адресно- аналоговая система с применением датчиков типа дымовые, ручные, тепловые; для защиты электрораспределительного оборудования произведена установка автономных устройств огнедышащего аэрозоль с тепловым пуском марки АГС-12/01; 16 огнетушителей, ОП-4(3)-АВСЕ; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) «ЛРА» - речевая 3 типа; оповещатели световые БЛИК С-24 «Выход»-10 шт. Все помещения школы радиофицированы. системы внутреннего противопожарного водопровода нет.
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты	

	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1	Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020	Выполняется
4.2.	Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты	СП 2.13130.2020	Выполняется
4.3.	Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией	СП 3.13130.2009	Выполняется

	людей при пожаре. Требования пожарной безопасности		
4.4.	Системы противопожарной защиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям	СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	«Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»	СП 6.13130.2013	Выполняется
4.6.	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности	СП 7.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности	СП 8.13130.2020	Выполняется
4.8.	Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации	СП 9.13130.2009	Выполняется

Настоящая декларация разработана
Бухтиярова Ирина Сергеевна



(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(Подпись)

«26» марта 2021 г.

МП (при наличии)

